

PRÜFUNGSZEUGNIS

Nr. 12/0467/WP

1. Ausfertigung

Kiwa MPA Bautech GmbH
Niederlassung Beckum
Hans-Böckler-Straße 20
59269 Beckum

Tel. +49 (0)2521 8201 0
Fax +49 (0)2521 7318
www.kiwa.de

Tille Beton GmbH
Betonwaren - Fertigbeton
Herr Reineke
Bahnhofstraße 61
32805 Horn - Bad Meinberg

Stück	Prüfungsgegenstand (siehe Bild 1) angabengemäß	Prüfdatum	Prüfungsart angabengemäß
1	Minikonus SH-M 1200/625x350	12.04.2012	Bestimmung der Tragfähigkeit nach DIN EN 1917

Bild 1: Minikonus




Ausfertigung 1fach
Seite 1 von 2

Bestimmung Tragfähigkeit


Kennzeichnung durch Kiwa MPA Bautest GmbH, Niederlassung Beckum	Bestimmung der Tragfähigkeit	
	Risskraft	Bruchkraft
12/0467-1	492	872
Anforderungen nach DIN EN 1917	$\geq 120 \text{ kN}^{1)}$ für Stahlbeton bzw. $\geq 300 \text{ kN}$ für Beton ²⁾	

¹⁾ F_p für den Einbau in Straßenverkehrsflächen²⁾ F_v für den Einbau in Straßenverkehrsflächen

Kiwa MPA Bautest GmbH
Niederlassung Beckum



i. A. Dipl.-Ing. Maik Tänzer

i. A. Dipl.-Ing. Sylvia Metz

Datum der Ausfertigung: 18.04.2012

Probeneingang am: 12.04.2012

Ausfertigung 1fach